

# **Reviderte vilkår for BSP og BRP i henhold til EB artikkel 18 nr. 1 ved overgang til 15 min tidsoppløsning i intradagmarkedet**

**Høringsdokument  
13. januar 2025**

# Forord

## *Innhold i denne høringen*

Vilkår for deltakelse i balansemarkedene og vilkår for balanseansvarlige er regulert i EB<sup>1</sup>. Vilårene skal beskrives i en metode som skal sendes på offentlig høring og godkjennes av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Vi gjør oppmerksom på at det bare er Statnett som blir direkte bundet av RMEs godkjenning av metoden. Statnett vil gjøre vilårene gjeldende for aktører i balansemarkedene og balanseansvarlige gjennom avtale.

## *Innsending av høringssvar*

Aktører som deltar eller ønsker å delta i balansemarkedene vil bli berørt av dette forslaget. Alle er velkomne til å komme med innspill. Vi ber vennligst om at innspill begrunnes slik at vi har et godt grunnlag for vår vurdering. Innspill vil bli vurdert av Statnett før oversendelse av endelig utkast til RME for godkjenning.

Vi ber om at kommentarer og innspill til forslaget sendes Statnett innen **12. februar 2025** på [firmapost@statnett.no](mailto:firmapost@statnett.no) eller via eFormidling og merkes med referanse 2025/47.

Merk at høringsinnspillene vil bli offentliggjort på Statnetts hjemmesider. Vi ber om at høringsinnspillet legges ved oversendelsen som et separat dokument som kan publiseres på nettsidene, og at vedlegget ikke inneholder personopplysninger og eventuell annen sensitiv informasjon som ikke skal publiseres. Vi ber også om at innspillene er universelt utformet, se mer informasjon på [nettsidene til uutilsynet](#).

---

<sup>1</sup> Kommisjonsforordning 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (EB) inntatt i § 1 i forskrift om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene

## Innholdsfortegnelse

1. Om høringen .....	4
1.2 Rettelsen i artikkel 10 om markedstidsenhet.....	4
2. Endringer i vilkårene som følge av overgang til 15 min som var på høring fra 1. mars 2024.....	5

# Revidert forslag til vilkår for leverandør av balansetjenester og balanseansvarlige

## 1. Om høringen

Systemansvarlig viser til høring av vilkår for leverandører av balansetjenester og balanseansvarlige som var [på høring fra 1. mars 2024](#). Her hadde vi vilkår som skulle gjelde for innføringen av automatisert balansering på høring. Vilkårene som gjelder ved innføringen av automatisert balansering ble [godkjent av RME 12. november 2024](#).

I høringen 1. mars 2024 hadde vi også endringer i vilkårene som skulle gjelde fra overgangen til 15 minutters oppløsning i intradagmarkedet på høring. Overgangen er planlagt 18. mars 2024. I disse vilkårene har vi oppdaget en feil som gjør at vi må sende artikkel 10 om markedstidsenhet på ny høring.

I kapittel 2 har vi lagt ved beskrivelse av de øvrige endringene som er foreslått innført ved overgangen til 15 minutters oppløsning i intradagmarkedet. Disse endringene ble hørt 1. mars 2024 og er ikke på høring nå.

### 1.2 Rettelsen i artikkel 10 om markedstidsenhet

I godkjent metode som skal iverksettes ved innføringen av automatisert balansering er artikkel 10 om markedstidsenhet slik:

#### *Artikkel 10*

#### **Markedstidsenhet**

1. Markedstidsenhet for kapasitetsmarked for aFRR, kapasitetsmarked for mFRR og kapasitetsmarked for mFRR-D skal være seksti (60) minutter.
2. Markedstidsenhet for budgivning og aktivering i aktiveringsmarked for mFRR og aktiveringsmarked for mFRR-D skal være femten (15) minutter.

I høringen 1. mars 2024 skrev vi at artikkel 10 om markedstidsenhet skulle endres slik at markedstidsenheten for alle markedene i metoden<sup>2</sup> skulle være 15 minutter ved innføring av 15 minutters oppløsning i intradagmarkedet. Dette er ikke riktig. Planen er at kapasitetsmarkedene for mFRR, mFRR-D og aFRR fortsatt skal ha 60 minutters oppløsning, og at artikkel 10 skal stå uendret.

Bakgrunnen for at oppløsningen i kapasitetsmarkedene fortsatt skal være 60 minutter er at tidsoppløsningen i den underliggende nettmodellen vil fremdeles være på timesoppløsning og at reservasjonsgrensene for utveksling av balansekapasitet dermed vil være likt for alle kvarter innenfor samme time. Overgang til 15 minutters tidsoppløsning i kapasitetsmarkedene vil medføre vesentlige systemendringer uten klar gevinst da vi foreløpig forventer lav prisvolatilitet i døgemarkedet innad i timene. Nordiske aktører har heller ikke gitt signaler om at dette er noe de nordiske TSOene bør prioritere.

De nordiske TSOene ønsker å avvente med å vurdere en overgang til 15 minutters tidsoppløsning i kapasitetsmarkedene til etter overgangen til 15 minutters tidsoppløsning i døgemarkedet, planlagt i juni 2025. Da får erfaring med volatiliteten innad i timen for døgemarkedet og kan vurdere nytten av en slik overgang.

---

<sup>2</sup> Metoden inneholder vilkår for aktiveringsmarked for mFRR, aktiveringsmarked for mFRR-D, kapasitetsmarked for aFRR, kapasitetsmarked for mFRR og kapasitetsmarked for mFRR-D.

For aktørene vil denne endringen ha svært begrensede økonomiske konsekvenser. Dagens praksis vil fortsette også etter overgang til 15 minutters tidsoppløsning i intradagmarkedet og senere døgnet. Det betyr også at aktørene ikke trenger å foreta noen endringer i sine systemer.

## **2. Endringer i vilkårene som følge av overgang til 15 min som var på høring fra 1. mars 2024**

Endringene i dette delkapittelet er ikke på høring nå. Endringene var på [høring 1. mars 2024](#) og er inkludert her for informasjon og oversiktens skyld. Systemansvarlig mottok ingen høringsinnspill.

Følgende endringer i vilkårene for leverandør av balansetjenester skal legges til rette for overgang til 15 minutters oppløsning i intradagmarkedet og balansemarkedene:

- mFRR-prisen vil bli satt per 15 minutter ved overgang til 15 minutter tidsoppløsning i intradagmarkedet og ubalanseoppgjøret.
- Lukketiden for budinnsending vil følge med, slik at man alltid har mulighet til å oppdatere budene etter at intradag er lukket. Lukketiden vil da være 45 minutter før starten på hvert kvarter. Dette gjelder både aktiveringsmarked for mFRR og mFRR-D.

For vilkårene for balanseansvarlige innebærer overgangen til 15 minutters oppløsning i intradagmarkedet og balansemarkedet følgende endringer:

- Balanseavregningsperioden settes til 15 minutter.
- Kjøps- og salgsforpliktelser (bilateral handel) skal rapporteres til Statnett fortløpende og senest 45 minutter før aktuell balanseavregningsperiode. Siden balanseavregningsperioden endres, vil rapporteringsfristen være 45 minutter før det aktuelle kvarteret.
- Endring i beregning av ubalansejustering ved at systemtjenestene for produksjonsglatting, produksjonsflytting og kvartersflytting skal opphøre.