

Statnett
v/firmapost@statnett.no

Dato: 10.01.2022
Vår referanse: AG / TD
Deres referanse: 21/01185

Høringsuttalelse til vilkår for balansering i samsvar med EBGL (21-4) og konseptforslag for nytt marked for driftsforstyrrelsesreserver

Vi viser til Statnetts høringsdokumenter fra desember 2021.

Den største delen av høringen knytter seg til at regelverk og vilkår for balansemarkedene nå fra Q4-2022 vil måtte tilpasses til EBGL (EU forordning 2017/195). Statnett har nå valgt å samle alt i et felles dokument som beskriver nye roller og krav samt markedsvilkårene for balansemarkedene FCR, aFRR, RKOM og mFRR. Da endringen i dagens markedsvilkår i stor grad er beholdt har vi i denne omgang ingen kommentarer/innsspill til denne delen av høringen.

Statnett ber også om tilbakemelding på et foreslått konsept for et nytt opsjonsmarked for driftsforstyrrelsesreserver. Et mere konkret forslag til markedsvilkår for et slikt nytt opsjonsmarked planlegges i løpet av første kvartal 2022. Vi ønsker med dette å gi noen kommentarer til foreslått konsept.

I konseptforslaget foreslås det å opprette et *nytt opsjonsmarked for driftsforstyrrelsesreserver* som vil eksistere parallelt med det ordinære RKOM-markedet. Hovedmotivasjonen for dette er å beholde en del bud i dagens RKOM-marked som antas ikke å klare å tilpasse seg nye krav til mFRR standardprodukt.

Å ha to parallelle markeder reiser flere spørsmål som Statnett ikke belyser fullt ut i sitt forslag. Vi tenker blant annet på aktiveringsrekkefølge, tidspunkt for bestilling og hvilke dimensjoneringsregler som benyttes.

Innkjøp og aktiveringsrekkefølge.

Vi forutsetter at standard mFRR, både opsjons- og aktiveringsmarked, skal benyttes først og at driftsforstyrrelsesreserver kun benyttes dersom det ikke er nok bud i standard mFRR-markedet. Dette bør også gjelde for aktivering av spesialreguleringer. Dette vil gi et incitament til at flest mulig

aktører tilstreber å tilpasse seg det nye standard mFRR-markedet. Vi kan ikke se at spørsmål rundt dette er omtalt i konseptforslaget.

Tidspunkt for bestilling.

Statnett beskriver mulig ukesoppkjøp som i dagens RKOM, daglige oppkjøp eller en kombinasjon av disse. For å unngå et spill mellom markedene som kan føre til redusert volum i nytt standardmarked bør tidspunkt for innkjøp være det samme for begge markedene.

Dimensjonering.


I kapittel 4.1 i foreslåtte vilkår for regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM), er dimensjoneringen av RKOM beskrevet slik: «*Regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM) er et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig mengde tilbudt mFRR i aktiveringsmarkedet for mFRR for å dekke nasjonale og regionale behov på budområdenivå. Ordningen skal ikke håndtere lokale effektutfordringer.*»

Videre er vi kjent med at dimensjoneringsreglene for mFRR-markedet er beskrevet i Nordic System Operation Agreement (SOA). I konseptforslaget for driftsforstyrrelsesreserver beskriver Statnett egne regler for dimensjonering av dette markedet, men det er ikke gitt noen beskrivelse eller vurderinger av hvordan dimensjoneringsreglene henger sammen. Vil for eksempel et økt innkjøp av driftsforstyrrelsesreserver kunne redusere Statnetts innkjøp av mFRR? Hvor går grensen mellom hva som er et regionalt behov, som skal håndteres med mFRR, og hva som er en lokal effektutfordring?

Avslutningsvis til vi peke på at overgangen til Nordic Balancing Model (NBM), en automatisert balansehåndtering i Norden, krever store endringer i marked-systemene for alle aktørene. For å oppnå en god løsning i fremtiden er det viktig at flest mulig aktører i størst mulig grad tilpasser seg til de nye standardmarkedene som nå etableres, og at man unngår nasjonale spesialprodukter så fremt det er mulig.

Med hilsen

Agder Energi Kraftforvaltning AS



Anders Gaudestad

Konserndirektør Kraftforvaltning



Trygve Døble

Spesialrådgiver